

**Отчет по основным показателям деятельности ОАО "Северэлектро"
за 2013 год по состоянию на 20 января 2014 года**

I. Результаты финансовой деятельности/финансового менеджмента

	ОАО "Северэлектро"
I. Текущая прибыль/убытки (в тыс. сом)	
1. Текущая прибыль	-425 898,0
2. Текущие затраты	4 582 382,8
3. Товарная продукция	4 156 484,8
4. Прочий доход	7 854,4
5. Всего прибыли/убытков (2013) (= III + IV - II)	-418 043,6
Всего прибыли/убытков (2012)	439 923,2
Всего прибыли/убытков (2011)	591 553,8
II. Коэффициент сбора оплаты (%) (тек.год)	101%
Собрано оплаты/выставлено по счетам (2012)	101%
Собрано оплаты/выставлено по счетам (2011)	98%
III. Количество отключений за неуплату (2013)	172271
Количество отключений за неуплату (2012)	242544
Количество отключений за неуплату (2011)	266497
IV. Дебиторская задолженность (в днях) (2013)	
Бюджетные организации (2013)	44
Жилкоммунсоюз (2013)	27
Дебиторская задолженность (в днях) (2012)	
Бюджетные организации (2012)	17
Жилкоммунсоюз (2012)	1
Дебиторская задолженность (в днях) (2011)	
Бюджетные организации (2011)	18
Жилкоммунсоюз (2011)	1
V. Кредиторская задолженность (в днях) (2013)	7
Кредиторская задолженность (в днях) (2012)	9
Кредиторская задолженность (в днях) (2011)	6
VI. Коэффициент обслуживания долга (годовой)	-
VII. Себестоимость электроэнергии (на основе поступления в сети) (сом/кВтч)	0,8007
Затраты на покупку электроэнергии (сом/кВтч) (2013)	0,2348
Затраты на передачу электроэнергии (сом/кВтч) (2013)	0,1495
Затраты на распределение (сом/кВтч) (2013)	0,4164
VIII. Себестоимость электроэнергии (на основе полезного отпуска) (сом/кВтч)	0,9828
Затраты на покупку электроэнергии (сом/кВтч) (2013)	0,2882
Затраты на передачу электроэнергии (сом/кВтч) (2013)	0,1835
Затраты на распределение (сом/кВтч) (2013)	0,5111
IX. Средний выставленный тариф (сом/кВтч) (2013)	0,8915
Средний выставленный тариф (сом/кВтч) (2012г)	0,8920
Средний выставленный тариф (сом/кВтч) (2011г)	0,9180

II. Операционная эффективность

	ОАО "Северэлектро"
I. Всего потерь электроэнергии (2013)	18,4%
Всего потерь электроэнергии (2012)	22,0%
Всего потерь электроэнергии (2011)	23,5%
II. Производительность труда	
Реализованный кВт.ч/штатного сотрудника (2013)	1470,9
Количество потребителей/штатного сотрудника (2013)	166,4
Реализованный кВт.ч/штатного сотрудника (2012)	1400,2
Количество потребителей/штатного сотрудника (2012)	168,5
Реализованный кВт.ч/штатного сотрудника (2011)	1270,1
Количество потребителей/штатного сотрудника (2011)	159,2

III. Качество обслуживания

	ОАО "Северэлектро"
I. Количество аварийных отключений (на линиях 35 кВ и ниже)	
1. Отказ оборудования	1730
2. Погодные условия	2486
3. Человеческий фактор	230
4. По вине третьих лиц	179
5. Прочее	
6. Всего аварийных отключений (2013)	4625
Всего аварийных отключений (2012)	5240
Всего аварийных отключений (2011)	6849
II. Количество жалоб потребителей /1,000 потребителей	18,9
1. На качество обслуживания (за тек.год)	2,1
2. На качество электроснабжения (за тек.год)	11,5

Примечание

В соответствии с Соглашением о деятельности годовой отчет формируется согласно Закону Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» в течение двух месяцев после одобрения годового финансового отчета на общем собрании акционеров. По итогам года указанные выше данные могут измениться.